

Hochlast-Zeitfenster nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV im Jahr 2019

Berechnungsgrundlage

Die Berechnung des Hochlastzeitfensters für das Jahr 2019 basiert auf dem Beschluss der BNetzA (BK4-13-739) vom 11.12.2013.

Im Netzgebiet der strotög GmbH ergeben sich folgende Hochlastzeitfenster:

| Hochlastzeitfenster 2019 | | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| MS | von - bis von - bis von - bis von - bis | 17:30:00 - 20:29:59 | | | 17:00:00 - 19:59:59 |
| MS/NS | von - bis von - bis von - bis von - bis | 17:30:00 - 20:29:59 | | | 17:00:00 - 19:59:59 |
| NS | von - bis von - bis von - bis von - bis | 12:00:00 - 14:59:59 | 12:00:00 - 14:59:59 | | |

Jahreszeiten nach BNetzA:

| | |
|----------|--------------------|
| Winter | 01.01. - 28/29.02. |
| Frühling | 01.03. - 31.05. |
| Sommer | 01.06. - 31.08. |
| Herbst | 01.09. - 30.11. |
| Winter | 01.12. - 31.12. |

Umsetzung:

Die Hochlastzeiten werden angewendet an Werktagen, mit Ausnahme der Samstage, der Brückentage 31.Mai 2019, 21.Juni 2019, 16.August 2019, 4.Oktober 2019 und den Werktagen zwischen 24.12.2019 und 31.12.2019. Feiertage sind die in München geltenden gesetzlichen Feiertage.

| Voraussetzungen | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Netzebene | Erheblichkeitsschwelle | Bagatellgrenze | Mindestverlagerung |
| MS | 20% | 500,00 € | 100 kW |
| MS/NS | 30% | 500,00 € | 100 kW |
| NS | 30% | 500,00 € | 100 kW |

Auszug aus der Festlegung der BNetzA:

Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Netzes abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfensters einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeitfenster aufweisen wird. Insoweit sind für die betreffenden Netzebenen Mindestabstände (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual und absolut anhand der Lastreduzierung zu bestimmen.

Bei der Ermittlung der prozentualen Lastreduzierung wird die Jahreshöchstlast des Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers. Dabei ist auf die jeweilige Netz- bzw. Umspannebene abzustellen. ... Darüber hinaus ist eine Mindestverlagerung von 100 kW in allen Netz- und Umspannebenen erforderlich. ... Es wird eine Bagatellgrenze in Höhe von 500 € angesetzt.

Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskosten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenreduktion übersteigen, ist ein Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nur dann genehmigungsfähig, wenn die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500 € beträgt. ...